



Comune di Roggiano Gravina

protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it

OGGETTO: Indizione Conferenza di Servizi per esame dell'istanza "Disinquinamento ambientale attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del Comune di Roggiano Gravina".

Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata ed asincrona ai sensi dell'art. 14 bis. della Legge medesima. **Rilascio Parere di competenza.**

Con riferimento ai lavori della Conferenza di Servizi convocata da codesto Comune con nota n. 3139/2022 del 11/04/2022, si comunica quanto qui di seguito rappresentato.

Preliminarmente si chiarisce che lo scrivente Settore interviene nel procedimento de quo nel rispetto e sulla base delle specifiche competenze in materia di *"di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"* così come individuate dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., nonché delle ulteriori disposizioni individuate dalla L. R. 10/97. Più precisamente, in questa fase procedimentale, lo scrivente Settore esprimerà parere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 126 del T.U.A. e dell'art. 18 di cui alla L.R. sopramenzionata. Si chiarisce altresì che il presente parere è riferito unicamente all'eventuale approvazione del nuovo impianto di depurazione previsto in loc. "Acqua Fetida" e non anche alla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura per come previsti in progetto, atteso che per questi ultimi, lo scrivente Settore, non ha competenze in merito.

Tanto premesso si prende atto che la soluzione progettuale prevista dai tecnici incaricati dal Comune di Roggiano Gravina non risulta in contrasto con le disposizioni e le prescrizioni contenute nella normativa tecnica di settore, ovvero:

- viene previsto, prima dello scarico finale, un trattamento secondario o equivalente, così come espressamente disposto dall'art. 150, comma 3, del TUA;
- è prevista una fase di disinfezione finale, in accordo alle disposizioni contenute nel paragrafo 3, dell'allegato 5, alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- non si evince la formazione di scaricatori di piena, ovvero di by-pass posti in testa all'impianto, soluzione corretta e assolutamente condivisibile, avuto riguardo che la fognatura che afferirà all'impianto di loc. Acqua Fetida sarà di



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Servizio "Tutela delle Acque dall'inquinamento, Impianti Pubblici"

natura esclusivamente "nera", così come chiaramente attestato nella documentazione tecnica prodotta dal Comune.

Atteso quanto sopra, ai fini di una più completa valutazione degli eventuali impatti che la presenza del nuovo impianto di depurazione potrebbe comportare sulle matrici ambientali circostanti è necessario che il Comune integri quanto già in atti con la seguente documentazione tecnica:

1. ulteriore elaborato planimetrico, redatto in scala opportuna, riferito al solo impianto di depurazione di loc. Acqua Fetida, con l'esatta indicazione dei collegamenti idraulici tra le diverse fasi costituenti l'impianto e l'individuazione del percorso idraulico dei reflui;
2. specifica Relazione Tecnica contenente le informazioni, anche in maniera sintetica, richiamate nell'allegato 4 alla Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

Infine, per come espressamente previsto dalla Convenzione siglata tra Provincia ed ARPACal, in materia di controlli ambientali, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2217 del 28/07/2004, convenzione periodicamente rinnovata e tutt'ora vigente, è necessario, ai fini del rilascio del parere di competenza, acquisire preliminarmente il parere tecnico reso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria.

Si comunica pertanto che lo scrivente Ufficio potrà rilasciare il proprio parere di competenza, ovvero procedere all'approvazione del futuro impianto di depurazione previsto in loc. Acqua Fetida, solo dopo aver acquisito la documentazione tecnica sopra menzionata. Si chiarisce altresì che eventuali considerazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto sono demandate alle verifiche di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006, di competenza regionale, avuto riguardo che il futuro impianto di depurazione avrà una capacità di trattamento di 8000 A.e.

Tanto si doveva per dovere d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Paolo Caruso)

Responsabile del Servizio:
ing. Paolo Caruso tel. 0984-814718

Per informazioni e/o chiarimenti i nostri uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Piazza XV Marzo - 87100 COSENZA - www.provincia.cosenza.it


✉ ambiente@pec.provincia.cs.it
☎ 0984/814718 ✉ pcaruso@provincia.cs.it

AOO:Provincia di Cosenza - Uscita - 220014082 - 12/05/2022 - 10:18:10

Ricevuta di Registrazione del Protocollo

Numero	4027	Data Registrazione	12/05/2022 11:08:44
Oggetto	POSTA CERTIFICATA: 220014082 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER L'ESAME DELLA ISTANZA DISINQUINAMENTO AMBIENTALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA LOCALITÀ VALLE DEI MONACI E DELLA RETE E DEI COLLETTORI FOGNARI NELLE ZONE NON SERVITE DEL COMUNE DI ROGGIANO GARVIAN . PARERE DI COMPETENZA		
Mittente	PROVINCIA DI COSENZA		
Indirizzo	PIAZZA XV MARZO		
CAP	87100	Città	COSENZA
Ufficio Competenza	Ambiente [AMB]		

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO



Oggetto: 220014082 Indizione Conferenza di servizi per l'esame della istanza disinquinamento ambientale attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del Comune di Roggiano garvian .
Parere di competenza

Mittente: ambiente@pec.provincia.cs.it

Data: 12/05/2022, 10:18

A: protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it, protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Provincia di Cosenza, invio Protocollo numero 220014082

—segnetura.xml—

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SegneturaInformatica ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
prot="http://www.agid.gov.it/protocollo/" xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" lang="it" versione="3.0.0">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>p_cs</CodiceAmministrazione>
  <CodiceA00>AF0A0AF</CodiceA00>
  <CodiceRegistro>RegProt</CodiceRegistro>
  <NumeroRegistrazione>220014082</NumeroRegistrazione>
  <DataRegistrazione>12/05/2022</DataRegistrazione>
  <OraRegistrazione>10:18:10</OraRegistrazione>
</Identificatore>
<Oggetto>Indizione Conferenza di servizi per l'esame della istanza disinquinamento
ambientale attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella localit
Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del Comune
di Roggiano garvian Parere di competenza</Oggetto>
<Classifica>
<Denominazione>AMBIENTE E DEMANIO IDRICO / ACQUE</Denominazione>
<CodiceFlat>9.5</CodiceFlat>
</Classifica>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Mittente>
<Amministrazione>
<DenominazioneAmministrazione>Provincia di Cosenza</DenominazioneAmministrazione>
<CFAmministrazione>80003710789</CFAmministrazione>
<CodiceIPAAministrazione>p_cs</CodiceIPAAministrazione>
<CodiceIPAUAUO></CodiceIPAUAUO>
<ContattiUO> </ContattiUO>
<IndirizzoTelematico>protocollo@pec.provincia.cs.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione>
</Mittente>
<Destinatario confermaRicezione = "False" >
<Amministrazione>
<DenominazioneAmministrazione>Comune di Roggiano Gravina</DenominazioneAmministrazione>
<CFAmministrazione>00355760786</CFAmministrazione>
<CodiceIPAAministrazione>c_h488</CodiceIPAAministrazione>
<CodiceIPAUAUO>-vuoto-</CodiceIPAUAUO>
<IndirizzoTelematico>protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it</IndirizzoTelematico>
</Amministrazione>
</Destinatario>
<DocumentoPrimario>
<Descrizione>
<nomeFile>parere Roggiano Gravina.pdf</nomeFile>
<mimeType> application/pdf</mimeType>
</Descrizione>
<Impronta algoritmo= "SHA256"
>7fdba7de7adcc5f0032c4774a070a64b5d417d082e6e636e1b15993b73dd6b89</Impronta>
```